

Chojnice, 16.09.2016 r.

BI. 271.11.2016

**Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice** udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego dnia 05.09.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego na: „Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych”

**Pytanie nr 21**

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji projektowej inwestycji jw. niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi dot. wykonania obudowy szybu windowego, tj. :

- czy obudowa ścian zewnętrznych szybu windowego powinna być wykonana ze szkła bezpiecznego jak w opisie?
- czy obudowa ścian zewnętrznych szybu windowego winna być wykonana jako ciepła fasada aluminiowa ze szkłem zespolonym?

Odpowiedź:

**Obudowa ścian zewnętrznych szybu windowego winna być wykonana jako ciepła fasada aluminiowa ze szkłem zespolonym – bezpiecznym.**

Zamawiający prosi o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na nr fax 52 3972194 lub adres mailowy : [wvdz.budowlany@miastochojnice.pl](mailto:wvdz.budowlany@miastochojnice.pl)

MW

Burmistrz  
Arseniusz Finster