

Chojnice, dnia 5 grudnia 2019 r.

WE.0003.6.2019

**Sz. P.**

**Krzysztof Pestka**

**Radny Rady Miejskiej**

**w Chojnicach**

Dotyczy: Interpelacji BR.0003.58.2019

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie interwencji w Szkole Podstawowej Nr 7 w związku z zamkniętymi drzwiami ewakuacyjnymi, przekazuje wyjaśnienia uzyskane od Pani Dyrektor Aleksandry Mroczkowskiej.

Odnosnie drzwi do nowej sali gimnastycznej zostały one zamknięte ze względu na bezpieczeństwo uczniów. Decyzja taka została podjęta w związku z uzasadnionymi zgłoszeniami, iż na teren szkoły (np. na trybuny, do szatni, toalet itp.) bez żadnej kontroli mogła wejść każda osoba. Szkoła wynajmuje sale w godzinach po południowych i wieczorami. Obecnie każdy, kto wchodzi na teren szkoły, może zostać skontrolowany przez obsługę.

Wejście do szkoły nie było kontrolowane przez obsługę ze względu na brak osoby, która miałaby sprawdzać, kto i w jakim celu wchodzi na teren szkoły. Nową salę gimnastyczną obsługuje dwóch pracowników. Do szkoły można wejść od ul. Wyspiańskiego (boisko) oraz wejściem głównym od ul. Tuwima.

Obecnie dla bezpieczeństwa przy każdych drzwiach ewakuacyjnych zostały zamontowane skrzyneczki na klucze ewakuacyjne z zamkiem, w których znajdują się klucze do drzwi wyjściowych. W razie niebezpieczeństwa każdy może zbić szybkę lub otworzyć skrzyneczkę i wyjść. Takie rozwiązanie zostało omówione z pracownikami straży pożarnej.

Pani Dyrektor zgadza się z Panem Radnym. Cyt. „System *antypaniczny* pozwoliłby na większą kontrolę osób wchodzących. W związku z powyższym zwracam się do Urzędu Miasta o przeznaczenie środków na ten cel”.

BURMISTRZ



dr inż. Aroniusz Piaster

**Otrzymują:**

1 Adresat

② A/a

**Do wiadomości:**

1 Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach